



Technische Daten:

Nennspannung:	230 V, 50/60 Hz	400 V, 3~ , 50/60Hz (460 V/60 Hz*)
Nennstrom:	9 A	3,2/3,1 A
Anlaufstrom:	35 A	22 A
Vorsicherung:	16 AT	6 AT
K2600FD Nutzkühlleistung DIN3168/EN814:	L35-L35: 2600 Watt	L35-L50: 2070 W
Kältemittel:	R134a / 930 g	
Zul. Druck:	28 bar	
Umgebungstemperaturbereich:	+20°C.....+55°C	
Lagertemperatur:	-20.....+70°C	
Schutzart Innenkreislauf / Außenkreislauf:	IP54 / IP44	
Gewicht:	59 kg	61 kg
Werkseitige Temperatureinstellung:	30 °C aus, 35 °C ein (Temperatur-Sollwert) Display frontseitig hinter Filterdeckel Schalthysterese 5K	
Türkontaktanschluß:	Ja, an der Steuerleitung Ader 4/5	
Störmeldekontakt:	Ja, an der Steuerleitung Ader 1/2/3	
elektrischer Anschluß:	2 Anschlußkabel 3 m	
Kondensatverdunstung:	-	
Maße:	B x H x T: 400 x 1500 x 260 mm / 15.75" x 59.05" x 10.24"	
* am Trafo umklemmen		

Lochbild: Schrank-Anbau



Luftführung



ACHTUNG:

Vor Inbetriebnahme von Drehstromgeräten Netzanschluß auf Rechtsdrehfeld überprüfen!
Die eingebaute Phasenüberwachung schaltet bei falscher Phasenfolge oder fehlender Phase den Verdichter-Schutz aus.

Drehstromgeräte können auch mit 460V/60Hz betrieben werden.

Hierzu muss der Filterdeckel und der Elektrodeckel abgenommen und am Steuertrafo primärseitig von 400V auf 460V umgeklemmt werden.

Kompaktregler EKC202C

Tasten

Menü einstellen

1. Die obere Taste betätigen, bis ein Parameter angezeigt wird
2. Die obere oder die untere Taste betätigen um zum gewünschten Parameter zu gelangen
3. Die mittlere Taste betätigen, bis der Wert des Parameters angezeigt wird
4. Die obere oder die untere Taste betätigen um einen neuen Wert einzustellen
5. Erneut die mittlere Taste betätigen um den Wert zu speichern.

Temperatur einstellen

1. Die mittlere Taste betätigen, bis der Wert angezeigt wird
2. Die obere oder die untere Taste betätigen um einen neuen Wert einzustellen
3. Die mittlere Taste betätigen um den Einstellvorgang abzuschließen

Leuchtdiode

-  = Kühlung
-  = Abtauung
-  = Lüfter läuft

Blinkt schnell bei Alarm

Alarmrelais ausschalten und Alarm / Statuscodes auslesen

- Die oberste Taste kurz betätigen

Parameter-Einstellungen

Funktion	Code	Aktuelle Einstellung
Normal Betrieb		
Temperatur (Sollwert)	-	30 °C
Thermostat		
Differenz	r01	5K
Temperatureinheit (°C/°F)	r05	°C
Alarm		
Verzögerung des Temperaturalarms	A03	1 Min.
Verzögerung des Türalarms	A04	0 Min.
Alarmgrenze hoch	A13	50 °C
Alarmgrenze tief	A14	10 °C
Verdichter		
Min. ON-Zeit	c01	3 Min.
Min. OFF-Zeit	c02	3 Min.
Diverses		


Alarm-Fehlercodeanzeige		Fehlercodeanzeige		Anzeige des Statuscodes	
A1	Hoch-Temperaturalarm	E1	Fehler am Regler	S0	Es wird geregelt
A2	Tief-Temperaturalarm	E6	Batterie austauschen + Uhr kontrollieren	S1	Wartet auf Ende der koordinierten Abtauung
A4	Tür-Alarm	E27	S5 Fühler Fehler	S2	ON-Zeit Verdichter
A5	Max. Hold time	E29	Sair Fühler Fehler	S3	OFF-Zeit Verdichter
A15	DI 1 Alarm			S4	Abtropfzeit
A45	Standby mode			S10	Kühlung von dem Hauptschalter gestoppt
A59	Möbelreinigung			S11	Kühlung vom Thermostat gestoppt
A61	Lüfteralarm			S14	Abtausequenz. Abtauung
				S15	Abtausequenz. Lüfter-Verzögerung
				S16	Kühlung ist gestoppt. (DI Eingang offen)
				S17	Tür offen (DI Eingang offen)
				S20	Notkühlung
				S25	Manuelle Regelung der Ausgänge
				S29	Möbelreinigung
				S32	Verzögerung der Ausgänge bei Anlauf
				non	Temperatur kann nicht angezeigt werden. Kein Fühler vorhanden.
				-d-	Abtauung ist in Gang./Erste Abkühlung nach Abtauung
				PS	Passwort ist erforderlich. Passwort einstellen

Technical data:


Nominal voltage:	230 V, 50/60 Hz	400 V, 3~ , 50/60 Hz (460 V/60 Hz*)
Rated current:	9 A	3,2/3,1 A
Starting current:	35 A	22 A
Additional fuse:	16 AT	6 AT
K2600FD Actual cooling capacity DIN3168/EN814:	L35-L35: 2600 Watt	L35-L50: 2070 W
Coolant:	R134a / 930 g	
Allowable pressure:	28 bar	
Ambient temperature range:	+20°C.....+55°C	
Stock temperature:	-20.....+70°C	
Protection class Internal circuit/external circuit:	IP54 / IP44	
Weight:	59 kg	61 kg
Factory temperature set:	30 °C off, 35 °C on (Temperature setpoint) Display the front behind the filter cover	
Door contact connection:	Yes, on pilot wire lead 4/5	
Fault sensor:	Yes, on pilot wire lead 1/2/3	
Electrical connection:	2 connection cable 3 m	
Condensate evaporation:	-	
Dimension	W x H x D: 400 x 1500 x 260 mm / 15.75" x 59.05" x 10.24"	

* change the connections at the transformer

Drilling template: External mounting



Routing of air flow



CAUTION:

Check for clockwise rotation before operation of three-phase power supply units!
The built-in phase monitoring relay switches the compressor contactor off in case of phase sequence failure or missing phase.

Three-phase devices can also be operated with 460V/60Hz.

For this purpose, remove the filter cover as well as the electrical cover and change the primary voltage at the control transformer from 400V to 460V.

Compact controller EKC202C

Buttons

Set menu

1. Push the upper button until a parameter is shown
2. Push the upper or lower button to find the desired parameter
3. Push the middle button until the parameter value is shown
4. Push the upper or lower button to select a new value
5. Push the middle button again to enter the value.

Set temperature

1. Push the middle button until the temperature value is shown
2. Push the upper or the lower button and select the new value
3. Push the middle button to select the setting.

Light emitting diode

-  = refrigeration
-  = defrost
-  = fan operates

Flashes fast at alarm

Switch-off alarm relay and read out alarm/status codes

- Briefly push the upper button

Parameter settings

Function	Code	Current settings
Normal operation		
Temperature (setpoint)	–	30 °C
Thermostat		
Difference	r01	5K
Temperature unit (°C/°F)	r05	°C
Alarm		
Temperature alarm delay	A03	1 min.
Door alarm delay	A04	0 min.
High alarm limit	A13	50 °C
Low alarm limit	A14	10 °C
Compressor		
Min. ON-time	c01	3 min.
Min. OFF-time	c02	3 min.
Miscellaneous		


Alarm fault code display		Fault code display		Status code display	
A1	High temperature alarm	E1	Fault in controller	S0	Regulating
A2	Low temperature alarm	E6	Change battery + check clock	S1	Waiting for end of the coordinated defrost
A4	Door alarm	E27	S5 sensor error	S2	ON-time compressor
A5	Max. hold time	E29	Sair sensor error	S3	OFF-time compressor
A15	DI 1 alarm			S4	Drip-off time
A45	Standby mode			S10	Refrigeration stopped by main switch
A59	Case cleaning			S11	Refrigeration stopped by thermostat
A61	Condenser alarm			S14	Defrost sequence, defrosting
				S15	Defrost sequence, fan delay
				S16	Refrigeration stopped because of open DI input
				S17	Door open (open DI input)
				S20	Emergency cooling
				S25	Manual control of outputs
				S29	Case cleaning
				S32	Delay of output at start-up
				non	The defrost temperature cannot be displayed. There is no sensor
				-d-	Defrost in progress / First cooling after defrost
				PS	Password required. Set password

Caractéristiques techniques


Tension nominale :	230 V, 50/60 Hz	400 V, 3~ , 50/60 Hz (460 V/60 Hz*)
Courant nominal :	9 A	3,2/3,1 A
Courant de démarrage :	35 A	22 A
Fusible en amont :	16 AT	6 AT
Puissance frigorifique DIN3168/EN814 :	L35-L35: 2600 Watt	L35-L50: 2070 W
Refrigerant :	R134a / 930 g	
Pression tolérée :	28 bar	
Température ambiante :	+20°C.....+55°C	
Stock ambiante :	-20.....+70°C	
Degré de protection Circuit intérieur/circuit extérieur :	IP54 / IP44	
Poids :	59 kg	61 kg
Réglage température site :	30 °C à l' état OFF, 35 °C à l' état ON (Température consigne) Afficher l'avant derrière le couvercle du filtre	
Commutateur de porte :	Oui, par ligne de commande brin 4/5	
Contact de défection :	Oui, par ligne de commande brin 1/2/3	
Raccordement électrique :	2 câble de raccordement 3 m	
Evaporation de la condensation :	-	
Dimensions :	L x H x P: 400 x 1500 x 260 mm / 15.75" x 59.05" x 10.24"	

* le transformateur reconnected

Gabarit de découpes: Montage extérieur



Circuit d'air et découpes



ATTENTION:

Vérifiez la rotation vers la droite avant l'opération de blocs d'alimentation triphasés!

Le relais de contrôle de phase installé désactive le contacteur du compresseur en case de séquence de phases incorrecte ou phase manquante.

Les appareils triphasés peuvent aussi être actionnés avec 460V/60Hz.

Pour cela, enlevez le couvercle de filtre ainsi que le couvercle électrique et changez la tension primaire de 400V à 460V au transformateur de commande.

Régulateur compact EKC202C

Boutons

Réglage du menu

1. Appuyer sur le bouton supérieur jusqu'à l'affichage d'un paramètre
3. Appuyer sur le bouton central jusqu'à l'affichage de la valeur du paramètre
4. Appuyez sur le bouton supérieur ou inférieur pour ajuster une nouvelle valeur
5. Appuyez de nouveau sur le bouton central pour mémoriser la valeur.

Réglage de la température

1. Appuyer sur le bouton central jusqu'à l'affichage de la valeur
2. Appuyez sur le bouton supérieur ou inférieur pour ajuster une nouvelle valeur
3. Appuyez sur le bouton central pour terminer le réglage de la température

Diode lumineuse

 = refroidissement

 = dégivrage

 = Ventilateur en marche

Clignotement rapide en cas d'alarme


Déclenchez le relais d'alarme et lire les codes d'alarme/d'état.

- Appuyez brièvement sur le bouton supérieur

Réglage de paramètres

Fonction	Code	Réglage actuel
Fonctionnement normal		
Température (valeur programmée)	–	30 °C
Thermostat		
Différence	r01	5K
Unité de température (°C/°F)	r05	°C
Alarme		
Retard d'alarme de température	A03	1 min.
Retard d'alarme de porte	A04	0 min.
Limite supérieure d'alarme	A13	50 °C
Limite basse d'alarme	A14	10 °C
Compresseur		
Temps de marche min.	c01	3 Min.
Intervalle entre deux démarrages	c02	3 Min.
Divers		

Affichage de codes d'erreur alarme		Affichage de codes d'erreur		Affichage de codes d'état	
A1	Alarme température haute	E1	Défaut de régulateur	S0	Régulation est effectuée
A2	Alarme température basse	E6	Echanger la pile + vérifier heure	S1	Attend la fin du dégivrage coordonné
A4	Alarme porte	E27	Erreur de sonde S5	S2	Temps de marche du compresseur
A5	Temps de retenue max.	E29	Erreur de sonde Sair	S3	Temps d'arrêt du compresseur
A15	Temps de retenue max.			S4	Temps d'égouttement
A45	Mode veille			S10	Refroidissement arrêté par l'interrupteur principal
A59	Nettoyage de meuble			S11	Refroidissement arrêté par le thermostat
A61	Alarme condenseur			S14	Séquence de dégivrage dégivrage est effectué
				S15	Séquence de dégivrage temporisation du ventilateur
				S16	Refroidissement est arrêté (entrée DI ouverte)
				S17	Porte ouverte (entrée DI ouverte)
				S20	Refroidissement de secours
				S25	Régulation manuelle de sorties
				S29	Nettoyage de meubles
				S32	Temporisation de sorties lors du démarrage
				non	Affichage de température n'est pas possible, car il n'y a pas de sonde
				-d-	Dégivrage est effectué / premier refroidissement après le dégivrage
				PS	Mot de passe est nécessaire. Définir un mot de passe



Kennlinienfeld K2600FD-RD
 Characteristics K2600FD-RD
 Diagramme de rendement K2600FD-RD

häwa GmbH
Industriestraße 12
D 88489 Wain
Tel. +49 7353 98460
Fax +49 7353 1050
info@haewa.de
www.haewa.de

D 08451 Crimmitschau

Sachsenweg 3
Tel. +49 3762 95271/2
Fax +49 3762 95278
vertrieb.c@haewa.de

D 47167 Duisburg

Gewerbegebiet Neumühl
Theodor-Heuss-Str. 128
Tel. +49 203 346530
Fax +49 203 589785
vertrieb.d@haewa.de

D 63477 Maintal

Dörnigheim
Carl-Zeiss-Straße 7
Tel. +49 6181 493031
Fax +49 6181 494003
vertrieb.rm@haewa.de

A 4020 Linz

Schmachtl GmbH
Pummererstraße 36
Tel. +43 732 76460
Fax: +43 732 785036
office.linz@schmachtl.at

CH 8967 Widen

häwa (Schweiz) ag
Gyrenstrasse 5a
Tel. +41 43 3662222
Fax +41 43 3662233
info@haewa.ch

DK 6400 Sonderborg

Eegholm A/S
Grundtvigs Allé 165 - 169
Tel. +45 73 121212
Fax: +4573 121213
eegholm@eegholm.dk

E 48450 Etxebarri

hawe ibérica, s.l.
Poligono Leguizamón
Calle Guipuzcoa, Pab.9
Tel. +34 944 269521
Fax: +34 944 261087
hawe@ctv.es

F 67140 Eichhoffen

häwa France Sarl
8 B Rue des Industries
Tel. +33 3 88088880
Fax: +33 3 88088859
info@haewa.fr

I 88489 Wain

häwa Italia
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 9846115
Fax +49 7353 1050
info@haewa.it

NL 7500 AC Enschede

häwa Nederland B.V.
Postbus 136
Tel. +31 53 4321835
Fax +31 53 4303414
info@haewa.nl

SE 88489 Wain

häwa Schweden
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 98460
Fax +49 7353 1050
info@haewa.se

SE 192 79 Sollentua

(only for tools)

Nelco Contact AB
Bergkällawägen 29
Tel. + 46 8 7547040
Fax +46 8 7548051
info@nelco.se

USA Duluth, GA 30097

häwa Corporation
3764 Peachtree Crest Drive
Tel. +1 770 9213272
Fax +1 770 9212896
info@haewa.com

RUS 88489 Wain

häwa Russland
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 9846 169
Fax +49 7353 1050
edgar.getz@haewa.de



SCHRANKSYSTEME



X-FRAME



GEHÄUSE



ZUBEHÖR



KLIMATISIERUNG



LEITUNGSKANÄLE



SONDERBAUTEN



WERKZEUGE